

平成27年東京都内建設工事死亡災害事例

建設業労働災害防止協会東京支部

No.	月	業種	職種	年齢	経験	発生状況	事故の型	起因物
1	1月	建築工事業	解体工	60歳代	10年以上 20年未満	S造4階建の倉庫の解体工事現場において、2階床面で北面の外壁引き倒し作業準備のため鉄骨柱をガス溶接機により溶断を行っていたところ、外壁(10.8m×3.6m)が内側に倒れ下敷きとなった。	崩壊、倒壊	建築物、構築物
2	1月	その他の建設業	電工	40歳代	20年以上 30年未満	被災者が運転するワゴン車が対向を走行してきたトラックと出会い頭に衝突し、車両の前方右側面が大破し、脳挫傷等により死亡した。	交通事故(道路)	乗用車、バス、バイク
3	2月	建築工事業	塗装工	30歳代	5年以上 10年未満	道路橋桁塗装工事において、塗装作業を行っていた2次下請の作業員が火災に巻き込まれ、死亡した。	火災	引火性のもの
4	2月	建築工事業	塗装工	20歳代	5年以上 10年未満	道路橋桁塗装工事において、塗装作業を行っていた2次下請の作業員が火災に巻き込まれ、死亡した。	火災	引火性のもの
5	3月	建築工事業	車両系建設機械運転者	30歳代	5年以上 10年未満	被災者は打合せを終え移動していた際に、開口養生していた蓋板に足をかけたところ当該蓋板が外れ、開口部から1階床面まで高さ8.7m墜落し、死亡した。	墜落、転落	開口部
6	3月	建築工事業	解体工	30歳代	1年以上 5年未満	既存建物のコンクリート壁を解体後に、飛び出している鉄筋をガス溶断により切断し撤去する作業中、解体前のコンクリート壁と山留杭との間に残存していた土砂の一部分が崩壊、落下し、被災者が生き埋めになった。	崩壊、倒壊	地山、岩石
7	3月	その他の建設業	防水工	40歳代	10年以上 20年未満	排水処理室のピット内の防水工事を行っていた被災者が、当該ピットのマンホール内で倒れていた。	有害物等との接触	有害物
8	3月	土木工事業	移動式クレーン運転者	70歳以上	30年以上	移動式クレーンの運転者であった被災者が、移動式クレーンの窓から身を乗り出していたときに移動式クレーンのジブが上昇し、頭部と左腕を挟まれ、死亡した。	はさまれ、巻き込まれ	移動式クレーン
9	3月	建築工事業	内装工	40歳代	10年以上 20年未満	被災者は、室内にある高さ2.1mの喫煙ボックスの上に職長と共に鋼製足場板を1枚ずつ敷き、その上に乗り部屋の天井に部材を取り付ける作業をしていたところ、何らかの原因で鋼製足場板から足を踏み外し、墜落した。	墜落、転落	その他の仮設物、建築物、構築物等
10	3月	建築工事業	塗装工	70歳以上	30年以上	商店街アーケードの点検用通路等の試し塗り作業を行っていた被災者が、点検用通路の外側のはりから墜落した。	墜落、転落	屋根、はり、もや、けた、合掌
11	3月	その他の建設業	作業者・技能者	70歳以上	20年以上 30年未満	木造家屋の壁面にアンテナを設置する工事で、被災者は2階ベランダの床面から壁に立て掛けたはしごに乗ってアンテナを設置していたところ、約3m下の駐車場に墜落した。	墜落、転落	はしご等
12	4月	建築工事業	管理者	50歳代	1年未満	作業構台から地下4階部分の鉄骨建方を行うため、構台覆工板の一部を開けて移動式クレーンを使用して作業を進める過程で、被災者が覆工板開口部から約27.5m下の地下4階スラブ上に墜落した。	墜落、転落	建築物、構築物

No.	月	業種	職種	年齢	経験	発生状況	事故の型	起因物
13	5月	建築工事業	作業員・技能者	60歳代	10年以上 20年未満	被災者は、戸建て住宅のリフォーム工事現場において、建物内の雨戸や鉄の部分の錆を落とすため、けれん作業に従事していた。昼食の音がかったので、被災者は、高さ1m程の足場から脚立を使用して降りようとしたところ墜落した。	墜落、転落	はしご等
14	5月	建築工事業	解体工	50歳代	10年以上 20年未満	建物の解体作業中、コンクリート圧砕機の鉄筋を移動する作業をしていたところ、コンクリート圧砕機が後進し1m下の地面に転倒した。被災者は運転席から救出されたが、搬送先の病院にて死亡が確認された。	転倒	解体用機械
15	5月	土木工事業	溶接工	70歳以上	30年以上	土留め用鋼矢板をワイヤーロープとキャッチクランプを用いて、移動式クレーンで吊り上げ作業を行っていたところ、ワイヤーロープから土留め用鋼矢板が外れ、下方で作業していた被災者に鋼矢板が当たった。	飛来、落下	玉掛用具
16	6月	建築工事業	とび工	10歳代	1年以上 5年未満	14階マンションの修繕工事において、13階部分の枠組足場を組立中、建枠2本を受け取り1本を建て、もう1本を建てるため横移動した際、バランスを崩して墜落した。	墜落、転落	足場
17	6月	その他の建設業	現場職員	30歳代	10年以上 20年未満	被災者は、建設工事の施工管理業務に従事していたが、過重労働による心理的負荷がかかり、精神疾患（うつ病）を発病し治療を行っていたものの、自殺をした。	その他	起因物なし
18	7月	土木工事業	土工	40歳代	20年以上 30年未満	下水道管の更新工事地下に埋設された管の撤去を行うため道路をドラグショベルで開削し、山留のためにドラグショベルで鋼矢板を打設した後に被災者と同僚の2名が構内に入り、腹起し角パイプを取付け切ばりを取付けようとしていたところ、土止め支保工が崩壊し鋼矢板と腹起しの間に被災者がはさまれた。	崩壊、倒壊	支保工
19	8月	その他の建設業	とび工	20歳代	1年以上 5年未満	被災者は、同僚が運転するトラックで会社事務所から建設現場へ向かう途中の高速道路上で、トラックが横転し死亡した。	交通事故（道路）	トラック
20	8月	建築工事業	大工	70歳以上	30年以上	被災者は住宅の住宅防音工事で、脚立足場上で窓のサッシの交換作業を行っていたところ、足場の作業床から墜落した。	墜落、転落	足場
21	8月	建築工事業	管理者	40歳代	1年以上 5年未満	被災者は、事業所内にある資材倉庫内で縊死しているのを発見された。	その他	起因物なし
22	9月	土木工事業	その他の作業員	60歳代	10年以上 20年未満	立木を伐倒しようとしたが倒れなかったため、ワイヤー等で引き倒すため準備をしていたところ、突然立木が倒れ、付近で作業を行っていた被災者に激突した。	飛来、落下	立木等
23	9月	建築工事業	作業員・技能者	60歳代	30年以上	地上9階建てビル新築工事現場の6階梁型枠上でコンクリート打設作業中、流し込んだコンクリートが型枠から溢れ出たため、被災者が流れ出したコンクリートを手ですくい上げようとして腰を下ろし、立ち上がろうとしたところバランスを崩して14.5m下にある外部足場の頭つなぎ単管上に墜落した。	墜落、転落	屋根、はり、もや、けた、合掌
24	9月	建築工事業	とび工	30歳代	10年以上 20年未満	改修工事現場で外壁工事用の枠組足場組立て中、足場7層目で部材の受け取りを行っていた被災者が高さ約12mから、荷揚げのため地上に仮置きされていた建枠上に墜落した。	墜落、転落	足場

No.	月	業種	職種	年齢	経験	発生状況	事故の型	起因物
25	9月	土木工事業	貨物自動車運転者	40歳代	1年以上 5年未満	トラックの荷台に積んでいた移動式クレーンのジブを資材置場に降ろす作業中、トラックの荷台から被災者がジブとともに落下し、被災者が落下したジブの下敷きとなった。	飛来、落下	機械装置
26	9月	建築工事業	左官	60歳代	30年以上	被災者は工事現場内の駐車場所である作業構台に駐車しようとしたところ、被災者が運転する乗用車が作業構台端部の約7m手前で急加速し、駐車場所を越えて作業構台の手すりを突き破り約12m下の地下コンクリート床へ転落した。	墜落、転落	乗用車、バス、バイク
27	10月	その他の建設業	作業員・技能者	60歳代	5年以上 10年未満	被災者は、資材置場入口にあるパネルゲート上部のレール部分の修理作業を行っていたところ、倒壊した足場から墜落した。	墜落、転落	足場
28	11月	建築工事業	解体工	50歳代	10年以上 20年未満	ビルの解体工事現場で、フレキシブルコンテナバックに入った地盤改良材を解体用機械で吊って旋回中、被災者が解体用機械の作業半径内に立ち入ったため、解体用機械の運転者が旋回を止めたところ、フレキシブルコンテナバックのスリングロープが破断し、被災者が落下したフレキシブルコンテナバックの下敷きとなった。	飛来、落下	解体用機械
29	12月	その他の建設業	電工	70歳以上	30年以上	被災者は、天井の照明器具の取替工事の配線作業を脚立で行っていたところ、脚立から墜落した。	墜落、転落	はしご等

本表の災害は、安全課が平成28年3月までに把握した、東京労働局管内の事業場で発生した平成27年建設業の死亡災害です。